

Wola Grzymalina, dnia 08.05.2025 r.

WYJAŚNIENIA DO ZAPROSZENIA

Dotyczy Postępowania zakupowego ELM 214/05/2025 o udzielenie zamówienia niepublicznego pn. „Farba epoksydowa”.

Szanowni Państwo,

Zamawiający - ELMEN sp. z o.o., działając na podstawie przepisów zawartych w Procedurze PROC 85011/D - Procedura Zakupy w ELMEN sp. z o.o. — obowiązującej od dnia 01.10.2022 r. udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie 1:

Jaka jest wymagana klasa zabezpieczenia antykorozyjnego (C4,C5,CX) oraz okres trwałości zabezpieczenia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Klasa zabezpieczenia antykorozyjnego C3.

Pytanie 2:

Czy konstrukcja będzie narażona na warunki zewnętrzne (powłoki epoksydowe nie są odporna na UV dlatego szybko degradują i tracą kolor)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Konstrukcja nie będzie narażona na warunki zewnętrzne.

Pytanie 3:

Jaka jest powierzchnia do zabezpieczenia (grubości powłok oraz sama gęstość farb znacząco się różnią między produktami więc wymagana ilość również będzie się różnić)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Całość powierzchni do zabezpieczenia ok. 1800 m²

Grubości warstw do nałożenia:

warstwa podkładowa - 100 mikronów

warstwa nawierzchniowa - 50 mikronów

Pytanie 4:

Jakie są warunki aplikacji, gdyż podkład (EPINOX 77) można aplikować w -10 C i jeśli nie jest to warunek konieczny łatwiej będzie znaleźć tańszą alternatywę?

Odpowiedź Zamawiającego:

Warunki aplikacji zabezpieczenia to od -5 C do + 35 C

Załączniki:

Formularz ofertowy po modyfikacji – Załącznik nr 2.1



ELMEN sp. z o.o.
Kierownik Biura Zamawiającego
Magazynowej i Zarządzania Umowami
Cezary Oluziński