

Wola Grzymalina, dnia 27.11.2025r

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ (RFI)

ELMEN sp. z o.o. z siedzibą w Wola Grzymalina 7, 97–427 Rogowiec rozważa zakup roboty budowlanej **w zakresie montażu folii PFA na kanale spalin bloku nr 06 wraz z dostawą materiałów podstawowych i pomocniczych** dla zadania pn. „Odtworzenie wykładzin chemoodpornych w kanałach spalin IOS blok nr 7, 8 oraz wymiana systemu zabezpieczenia chemoodpornego na kanale spalin IOS blok nr 6 dla PGE GiEK Oddział Elektrownia Bełchatów w 2026 roku”, zgodnie z określonymi poniżej wymaganiami.

Szczegółowy zakres prac obejmuje w swoim zakresie m.in.:

I. Kanał spalin bloku nr 06.**1. Montaż folii PFA o grubości:**

- a. podłoga i ściany do 2,0 m wysokości folia PFA o grubości 2,3 mm – o powierzchni 316 m²
- b. ściany powyżej 2,0 m wysokości i sufit folia PFA o grubości 1,5 mm – o powierzchni 100 m².

2. Kontrola ciągłości i szczelności powierzchni folii PFA (metodą wysokonapięciową iskrową) na:

- a. podłoga i ściany do wysokości 2,0 m folia PFA o grubości 2,3 mm
- b. ściany powyżej 2,0 m wysokości i sufit folia PFA o grubości 1,5 mm.

3. Materiał podstawowy Folia PFA:

- a. Folia PFA grubości 2,3 mm – szacowany zakres powierzchni do wymiany folii ok. 316 m²
- b. Folia PFA grubości 1,5 mm - szacowany zakres powierzchni do wymiany folii ok. 100 m².

4. Materiał pomocniczy m.in.:

- a. kapturki PFA
- b. półturka PFA 63x2,3mm
- c. drut PFA gr 2,3mm - 3,5mm.

Zastosowana przez Wykonawcę do systemu zabezpieczenia chemoodpornego folia PFA o grubości 1,5 mm i 2,3 mm musi spełniać następujące minimalne właściwości fizyczne:

1. Powłoka do ochrony powierzchni stalowych narażonych na działanie korozyjnych substancji, o bardzo dobrej odporności chemicznej, wytrzymałości termicznej (do 180°C) i mechanicznej a chwilowo nawet do 200°C. Materiał łatwo spawalny za pomocą drutu z materiału PFA o grubości 2,3 mm.

2. Odporności na działanie wody, tlenu, dwutlenku siarki, kwasów i zasad.

3. Zalecana do ochrony powierzchni pracujących "na mokro", odporność na działanie wody - w przypadkach płukania wymienników ciepła w ilości 200-220 m³ /7 minut x5 co 8 godzin.

Wraz z ofertą zostaną złożone dokumenty jakościowe i świadectwa materiałowe dla w/w materiałów.

Szczegóły dotyczące w/w zakresów i dodatkowe wymagania zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia będzie realizowany od dnia zawarcia Umowy (od dnia podpisania Umowy) do dnia 16.07.2026 roku. Szacowany termin wykonania prac montażu folii określony został wstępnie na okres 01.06.2026 – 10.07.2026r. Zamawiający wg Harmonogramu przeznacza nie więcej niż 21 dni na wykonanie

usługi montażu folii. O terminie przekazania miejsca prac, Wykonawca zostanie powiadomiony 7 dni wcześniej drogą email.

Powyższy termin jest szacunkowy i może ulec zmianie.

W celu dochowania należytej staranności, w ramach oszacowania przez Zamawiającego wartości zamówienia, zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie informacji, w zakresie dotyczącym ewentualnych kosztów, jakie musiałby ponieść Zamawiający w przypadku realizacji zamówienia.

Prosimy o przedstawienie oferty cenowej poprzez wypełnienie Załącznika nr 2. Formularz cenowy. Uzyskanie od Państwa oferty budżetowej jest niezbędne w celu prawidłowego i rzetelnego oszacowania wartości zamówienia i określenia możliwości finansowych Zamawiającego.

Jednocześnie zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie informacji, czy posiadają Państwo możliwości zaoferowania (złożenia oferty) na cały określony powyżej zakres przedmiotu zamówienia.

Pozostałe informacje:

1. Odpowiedź prosimy przesłać na adres e-mail: malgorzata.urbaniak@elmen.pl;
2. Termin składania informacji upływa **w dniu 03.12.2025 r. o godzinie 10:00.**
3. Wszelkie pytania do niniejszego „Zapytania o informację” należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: malgorzata.urbaniak@elmen.pl i michal.rokuszewski@elmen.pl, do dnia 02.12.2025 r. do godziny 10:00.

UWAGA: Zamawiający zastrzega, że:

- 1) złożenie odpowiedzi na niniejsze Zapytanie o informację jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Państwa zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez Zamawiającego wszystkich, wskazanych w odpowiedzi na „Zapytanie o informację” danych do ewentualnego przygotowania przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych dla Postępowania zakupowego z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie ujawni podmiotom trzecim tych danych, a także źródła ich uzyskania;
- 2) niniejsze Zapytanie o informację nie jest elementem jakiegokolwiek postępowania o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), postępowania o udzielenie postępowania niepublicznego, jak również nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.)

Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2. Formularz ofertowy.